



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00565/25

Серия **RU** № **0575052**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@isopticeenergy.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» (АО «СКК»). Место нахождения (адрес юридического лица): 443022, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Самара, вн. р-н Советский, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9, этаж 3, помещ. 36. Адрес места осуществления деятельности: 443022, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Самара, вн. р-н Советский, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +78462282373, адрес электронной почты: sec@samaracable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» (АО «СКК»). Место нахождения (адрес юридического лица): 443022, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Самара, вн. р-н Советский, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9, этаж 3, помещ. 36. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443022, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Самара, вн. р-н Советский, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9

ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с водоблокирующими материалами, с промежуточной оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, с экраном из алюмополимерной ленты и повива алюминиевых проволок, в том числе усиленным, бронированные и без брони, с цифровой или цветовой маркировкой изоляции токопроводящих жил, с числом жил 3-61 и с числом пар 1-30 для однопроводных токопроводящих жил диаметром 0,9 и 1,0 мм, с числом пар 1-30 для многопроводных токопроводящих жил сечением 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 мм², на номинальное напряжение до 380 В включительно переменного тока частотой 50 Гц или до 700 В постоянного тока, марок: см. Приложение 1, бланк № 1072628. Продукция изготовлена по ТУ 16.К71-544-2021 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевых проволок. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 239С-2025 от 25.08.2025, № 240С-2025 от 25.08.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 626/ТС/25 от 26.08.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Шикаева Екатерина Валерьевна.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 34679-2020 «Кабели для сигнализации и блокировки. Общие технические условия» пп. 4.3, 4.4, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.11-5.2.1.15, 5.2.1.17, 5.2.1.18, 5.2.1.19, 5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.3.6, 5.2.3.10, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.4, 5.2.4.6, 5.2.4.7, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1-5.4.6, 6.2, 6.3.2-6.3.5; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей - не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.08.2025 ПО 26.08.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

Шикаева Екатерина Валерьевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00565/25

Серия **RU** № **1072628**

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с водоблокирующими материалами, с промежуточной оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, с экраном из алюмополимерной ленты и повива алюминиевых проволок, в том числе усиленным, бронированные и без брони, с цифровой или цветовой маркировкой изоляции токопроводящих жил, с числом жил 3-61 и с числом пар 1-30 для однопроводных токопроводящих жил диаметром 0,9 и 1,0 мм, с числом пар 1-30 для многопроводных токопроводящих жил сечением 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 мм², на номинальное напряжение до 380 В включительно переменного тока частотой 50 Гц или до 700 В постоянного тока, марок: СБВБПсЭаВцнг(А)-LS, СБВБПсЭаВБбШвцнг(А)-LS, СБВБПсЭауВБбШвцнг(А)-LS, СБМВБПсЭаВцнг(А)-LS, СБМВБПсЭауВБбШвцнг(А)-LS, СБМВБПсЭаВБбШвцнг(А)-LS, СБМВБПсЭауВБбШвцнг(А)-LS, СБВБПсЭаВнг(А)-LS, СБВБПсЭаВБбШвнг(А)-LS, СБВБПсЭауВБбШвнг(А)-LS, СБМВБПсЭаВнг(А)-LS, СБМВБПсЭауВБбШвнг(А)-LS - с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; СБВБПсЭаПцнг(А)-HF, СБВБПсЭаПБбПцнг(А)-HF, СБВБПсЭауПБбПцнг(А)-HF, СБМВБПсЭаПцнг(А)-HF, СБМВБПсЭауПБбПцнг(А)-HF, СБВБПсЭаПнг(А)-HF, СБВБПсЭаПБбПнг(А)-HF, СБВБПсЭауПБбПнг(А)-HF, СБМВБПсЭаПнг(А)-HF, СБМВБПсЭауПБбПнг(А)-HF - с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.	ТУ 16.К71-544-2021 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевых проволок. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)Исаева Екатерина Валерьевна
(Ф.И.О.)