



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK50.B.00207/26

Серия RU № 0626077

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний». Место нахождения (адрес юридического лица): 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Петра Щербины, дом 9, этаж 3, помещение 314. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Россия, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1, этаж 4, помещение 1, комнаты 57, 58. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK50. Дата решения об аккредитации: 28.12.2024 года. Номер телефона: +74942770405. Адрес электронной почты: info@cecicentr.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 443022, Россия, Самарская область, городской округ Самара, город Самара, улица Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36.
Адрес места осуществления деятельности: 443022, Россия, Самарская область, город Самара, улица Кабельная, дом 9.
Основной государственный регистрационный номер 1026301512027.
Телефон: 88462282373. Адрес электронной почты: aco@samarscable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 443022, Россия, Самарская область, городской округ Самара, город Самара, улица Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443022, Россия, Самарская область, город Самара, улица Кабельная, дом 9

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с экраном или без экрана, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А с пониженным дымо- и газовыделением, с числом токопроводящих жил от 4 до 61 включительно, сечением от 0.75 до 6.0 мм² включительно, на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, марок: КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 3162, 3164 от 17.07.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PY72)

Протокола испытаний № ППБ-299/07-2026 от 15.07.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Ж901)

Акта о результатах анализа состояния производства №28.05.2026-4ЦЭТИ от 05.06.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK50) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Найминова Баия Андреевна
руководства по эксплуатации;
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 26411-85 "Кабели контрольные. Общие технические условия", ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Срок службы кабелей не менее 30 лет. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям ОЖ 2 по ГОСТ 15150-09. Срок хранения кабелей под навесом - не более пяти лет; в закрытых помещениях - не более 10 лет. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших после анализа (испытания) и измерения, с 05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.07.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Морлянов Артем Андреевич
(Ф.И.О.)

Скобленко Татьяна Вадимовна
(Ф.И.О.)