



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.П.0229

№ ПС 010562

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samagacable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samagacable.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождение органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 925 041-65-69 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Кабели телефонные с медными жилами, с полистироловой изоляцией, в оболочке из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с числом пар от 5 до 1200 включительно, с диаметром токопроводящих жил из ряда 0,32; 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 мм, на напряжение до 145 В переменного или до 200 В постоянного тока, марок: ТПШпнг(А)-НГ, ТПППнг(А)-НГ, изготовленные по ТУ 16.К17-094-2017 Код ОКПД2 27.32.13.152. Код ТН ВЭД 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2024 Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А), ГОСТ ИЕС 61034-2-2024 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПДИ, ГОСТ 12.1.044-2018 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТПМ2, ГОСТ ИЕС 60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ПКА1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/1238 от 10.08.2026 года выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» Аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 16.К17-094-2017. 2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.0001.13ФК39.00264 от 26.06.2026 г. по 25.06.2029 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 127287, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, проезд Петровско-Разумовский, д.28, помещение VIII, комната 22, аттестат аккредитации РОСС RU.001.13ФК39.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2026 г. по 09.08.2029 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

